



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Свердловской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84

- электронная почта gu@mchs96.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНД и ПР ГО Сухой Лог ГО Богданович УНД и ПР

ГУ МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 20Б

8(343)73-4-27-30 электронная почта tond-s.log@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 186/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению
Детский сад №15 комбинированного вида (МАДОУ №15), ИНН 6605006224,
юридический адрес: 623532, Свердловская область, город Богданович, улица 3 квартал,
дом 15.

в лице заведующей

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения Главного государственного инспектора городского округа
Сухой Лог городского округа Богданович по пожарному надзору Прокина М.А. № 186
от « 25 » ноября 2021 года.

в период с «02» декабря 2021г., с 10 час. 00 мин. по « 09 » декабря 2021 г., до 15 час. 00 мин.

Начальником ОНД и ПР ГО Сухой Лог, ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

России по Свердловской области, майором внутренней службы Прокиным М.А.

(органа государственного пожарного надзора)

проведено: Плановое контрольное (надзорное) мероприятие

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе, которого присутствовал представитель контролируемого лица: Заведующая
МАДОУ № 15 Бражкина Оксана Анатольевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Установить световые табло «Выход» системы оповещения и управления эвакуации второго типа у эвакуационных выходов, ведущих непосредственно наружу	Основание: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ст. 89, ст. 54; СП.3.13130.2009 табл 1, табл 2, п. 5.3	01.11.2022 года	
2	Двери эвакуационных выходов из групповых ячеек в поэтажные коридоры и на лестничные клетки выполнить противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15	Основание: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4. ст.89 часть 1 и 2. СП.1.13130.2020 п. 5.2.3	01.11.2022 года	
3	Выход из коридор первого этаже на лестничную клетку в правом крыле здания оборудовать дверями с приспособлением для само закрывания и с уплотнением в притворах	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479). П. 23 и 24. Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 4 ст. 4. свода правил 1.13130.2020 п. 4.4.6	01.11.2022 года	
4	На объекте защиты на втором этаже кабельные линии системы противопожарной защиты выполнить не горючим проводом	Основание: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический	01.11.2022 года	

		регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 46, ст. 54, ст. 83; ГОСТ 31565-2012 п. 6 табл. 2		
5	Для покрытия полов в группах 2,4,6 и 7 применять материал, на который имеется документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности класса пожарной опасности (Класс пожарной опасности должен быть не более чем КМ 2)	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 23. П. 25. Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 4 ст. 4. ст. 134 часть 6. Таблица 28, Таблица 29	01.11.2022 года	
6	Выполнить система пожарной сигнализации и оповещения в соответствии действующим требованиями в области пожарной безопасности	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 54; ГОСТ 54101-2010 п. 5.1.7	01.11.2022 года	
7	Установить пожарные извещатели в кабинетах логопедов, в помещении гладильни	Основание: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 6 ст. 83	01.11.2022 года	
8	Из помещения 86 по техническому паспорту здания перенести помещение спальни, либо сделать второй эвакуационный выход.	Основание: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4, ст. 89; СП.1.13130.2020 п. 5.1.3	01.11.2022 года	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению

обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Начальник ОНД и ПР ГО Сухой Лог, ГО Богданович
УНД и ПР ГУ МЧС России по
Свердловской области,
майор внутренней службы Прокин М.А.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



Заведующая МАДОУ № 15
Бражкина Оксана Анатольевна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Бражкина
(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575777

Владелец Бражкина Оксана Анатольевна

Действителен с 01.09.2021 по 01.09.2022